

## **(08/2023) Dostawa 8 szt. zasilaczy awaryjnych UPS wraz z ich zainstalowaniem i uruchomieniem w infrastrukturze informatycznej zamawiającego**

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym, zwane dalej „postępowaniem”, zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem

<https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/106431/details> [1] (dalej „platforma”).

Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

W następstwie pytania zadanego przez wykonawcę zamawiający udzielił w dniu 22 września br. wyjaśnienia, które stanowi uzupełnienie treści SWZ:

"Rozdzielnia zamawiającego przygotowana jest do podłączenia 8 szt. zasilaczy awaryjnych UPS objętych zamówieniem, a każda z linii zabezpieczona jest wyłącznikiem nadprądowym C32. Z rozdzielni wykonane jest przyłącze do szaf typu RACK w liczbie równej 8 szt. UPS określonych w SWZ. W związku z tym wyjaśnieniem nie zachodzi potrzeba odbycia wizji lokalnej w celu złożenia prawidłowej oferty. Natomiast przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej miejsca dostawy wraz z zainstalowaniem i

## uruchomieniem dostarczonych zasilaczy"

W następstwie pytań zadanych przez wykonawcę dot. treści załącznika nr 1 do SWZ, a mianowicie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie UPS wyposażony w listwę zaciskową zasilanie/odbioru oraz doposażenie UPS w zewnętrzną listwę z wymaganą ilością gniazd?
2. Czy Zamawiający dopuszcza kartę SNMP bez funkcjonalności MQTT (I oT) - funkcja internetu rzeczy nie jest rozwiązaniem upowszechnionym w naszym kraju i zwykle nie jest wykorzystywana?
3. Czy panel sterowania z wyświetlaczem LCD dopuszcza się bez możliwości sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbioru (w kWh)?

zamawiający udzielił w dniu 25 września br. wyjaśnienia, które stanowi wspólną odpowiedź w tej kwestii:

**ad. 1, 2, 3 - Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczonym w SWZ.**

[20230920 ogłoszenie o zamówieniu.pdf](#) [2]

[20230920 SWZ.pdf](#) [3]

[20230925 SWZ\\_aktualizacja zał. nr 1.pdf](#) [4]

[20230925 formularze załączniki nr 1-4 do SWZ\\_aktualizacja zał. nr 1.docx](#) [5]

[20230928 informacja dot. złożonych ofert.pdf](#) [6]

[20231010 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf](#) [7]

**Źródłowy URL:** <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/pl/082023-dostawa-8-szt-zasilaczy-awaryjnych-ups-wraz-z-ich-zainstalowaniem-i-uruchomieniem-w>

### Odnosiniki

[1] <https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/106431/details>

[2] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20230920%20og%20oszenie%20o%20zam%20C3%B3wieniu.pdf>

[3] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20230920%20SWZ.pdf>

[4] [https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20230925%20SWZ\\_aktualizacja%20za%20C5%82.%20nr%201.pdf](https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20230925%20SWZ_aktualizacja%20za%20C5%82.%20nr%201.pdf)

[5] [https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20230925%20formularze\\_za%20C5%82%20C4%85c%20zniki%20nr%201-4%20do%20SWZ\\_aktualizacja%20za%20C5%82.%20nr%201.docx](https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20230925%20formularze_za%20C5%82%20C4%85c%20zniki%20nr%201-4%20do%20SWZ_aktualizacja%20za%20C5%82.%20nr%201.docx)

[6] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20230928%20informacja%20dot.%20z%20C5%82o%20C5%82onych%20ofert.pdf>

[7] <https://archiwumbip.urpl.gov.pl/sites/default/files/20231010%20informacja%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf>

### Załącznik: